



NFE Altamira PipeCo, S. de R. L. de C. V.

a new fortress energy company

INFORME SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores promedios diarios)												
PERMISIONARIO:		NFE Altamira PipeCo, S. de R. L. de C. V.										
PUNTO DE MEDICIÓN:		FLNG1										
ZONA DE MEDICIÓN:		Resto del país										
PERMISO:		G/25091/TRA/2023										
Fecha (mm/dd/aa)	Metano (CH ₄) % vol	Oxígeno (O ₂) % vol	Bióxido de Carbono (CO ₂) % vol	Nitrógeno (N ₂) % vol	Total Inertes (CO ₂ y N ₂) % vol	Etano (C ₂ H ₆) % vol	Temperatura de Rocio K	Humedad (H ₂ O) mg/m ³	Poder Calorífico superior MJ/m ³	Índice Wobbe MJ/m ³	Acido sulfhídrico (H ₂ S) mg/m ³	Azufre (S) mg/m ³
06/04/2026	96.0528	0.0000	0.1474	2.2395	2.3868	1.4889	255.3722	1.2713	36.7	48.3131	0.0539	0
07/04/2026	96.1141	0.0000	0.1539	2.2342	2.3881	1.4219	255.3722	1.1934	36.7	48.3579	0.0767	0
08/04/2026	96.0270	0.0000	0.1421	2.2685	2.4106	1.4941	255.3722	1.3824	36.6	48.3902	0.0872	0
09/04/2026	96.1150	0.0000	0.2084	2.0850	2.2934	1.5224	255.3722	1.7343	36.8	48.3493	0.0734	0
10/04/2026	96.2085	0.0000	0.2453	2.0169	2.2621	1.4533	255.3722	1.2520	36.7	48.2512	0.0309	0
11/04/2026	96.0687	0.0000	0.1710	2.2624	2.4334	1.4409	255.3722	1.1801	36.7	48.2011	0.0174	0
12/04/2026	96.1724	0.0000	0.1347	2.3255	2.4601	1.3144	255.3722	1.1773	36.7	48.2260	0.0470	0

Observaciones

La información contenida en este reporte se provee con base en datos conocidos al momento de su publicación y puede ser actualizada al cierre del periodo.